

## **ANFORDERUNGEN AN BARRIEREFREIE BÄDER**

- Bewegungsflächen mindestens 1,20 m x 1,20 m vor WCs, Waschbecken und Duschen. Zwischen den Sanitärobjekten und der Wand ist generell ein Abstand von 0,30 m einzuhalten, anstatt der bisherigen 0,20 m
- Erforderliche Durchgangsbreite der Türen: 0,80 m; bei Rollstuhlfahrern 0,90 m
- Sitzhöhe von 48 cm für WCs, incl.Sitz
- Ergonomisch geformte und unterfahrbare Gestaltung der Waschtische
- Halte- und Stützgriffe sowie Armaturen in einer Höhe von 0,85 m
- Leichtbedienbare und ergonomisch geformte Einhebelmischer und Thermostate
- Boden ebenerdig und rutschfest
- Dusche abgesenkt und schwellenfrei